

GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uro-Flame Co2 blussers

**DEZE BRANDBLUSSEER IS EEN APPARAAT ONDER DRUK.
HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN.**

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te waarborgen.

Let op onderstaande instructies betreffende het gebruik van de brandblusser. Geschikt voor het blussen van:



Kenmerken: vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen.
Voorbeeld: olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vet, bitumen.

Gebruik:

- Bestrijd het vuur met de wind mee.
- Blus een brandend oppervlak van voor naar achter.
- Blus door meerdere malen de knijpkraan in te knijpen, niet in één keer de brandblusser leegspuiten.
- Blus druipende vloeistoffen van boven naar beneden, liefst met meerdere brandblussers tegelijkertijd.
- Gebruik voor grotere branden een aantal brandblussers tegelijkertijd.
- Wees altijd bedacht op herontsteking.
- Brandblusser na ieder gebruik direct laten hervullen/vervangen.

INSTALLATIE EN MONTAGE BRANDBLUSTOESTELLEN**Plaatsing:**

- Een brandblusser dient door middel van de bijbehorende ophangbeugel te worden opgehangen op 1 meter hoogte.
- Het maximale gewicht van een draagbaar blusmiddel is 20kg.
- Daarom is het absoluut noodzakelijk dat, wanneer zij aan de muur worden bevestigd, zij deugdelijk worden gemonteerd en stevig verankerd met de juiste beugels en het juiste montage materiaal.
- Brandblussers moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens de richtlijnen. Brandblussers moeten worden gemonteerd op opvallende plaatsen waar zij eenvoudig kunnen worden gezien door personen die gebruik maken van een vluchtroute, te weten bij uitgangen, gangen, trappenhuizen, hallen en overlopen. Brandblussers moeten niet dáár worden gemonteerd, waar een eventuele brand de toegang tot de blussers zou kunnen blokkeren of in smalle gangen waar zij kunnen worden omvergelopen of losgerukt van de muur.

Plaatsbepaling:

Enkele belangrijke aandachtspunten:

- Vermijd direct contact tussen brandblusser en zonlicht en/of een warmtebron zodat de aangegeven temperatuur op het toestel niet wordt overstegen.
- De brandblusser moet vrij toegankelijk zijn.
- Instructies en manometer op de brandblusser moeten goed leesbaar zijn.
- Montagehoogte max 1 meter vanaf de vloer.

Onderhoud:

- Controleer de borgpen, deze moet geplaatsd en verzegeld zijn.
- Onderhoud aan de brandblusser dient minimaal 1x per jaar te worden uitgevoerd door een REOB erkend onderhoudsbedrijf. De onderhoudsmonteur zal de brandblusser voorzien van een nieuw onderhoudsetiket met daarop de onderhoudsdatum.

Veiligheidsinstructies:

- Een brandblusser wordt alleen geleverd voor het gebruik waartoe het is ontworpen en mag onder geen beding voor andere doeleinden worden gebruikt. Misbruik de brandblusser niet door ermee te spelen en spuit het toestel niet leeg voor andere doeleinden dan het blussen van branden.
- Veranderingen maken het originele ontwerp ongeldig en frustreren de goedkeuren welke zijn afgegeven door de betrokken instanties.
- Plaats de brandblusser niet in heet of kokend water of dicht bij warmtebronnen zoals radiatoren, straalkachels, open vuur of andere toepassingen die hitte generen.
- De op de brandblusser aangegeven informatie inclusief de ingeperste nummers en merken zijn belangrijk voor het onderhoud en het hervullen van de cilinder en mogen niet worden verwijderd of veranderd.
- Gooi niet met de cilinder of laat het niet van een hoogte vallen, daar dit schade kan veroorzaken aan de brandblusser.
- Gooi de cilinder nooit in het vuur.
- Probeer de brandblusser niet te pletten, samen te knijpen of erover heen te rijden. Gebruik het toestel niet als hamer, deurstop of enige andere toepassing dan waarvoor het toestel niet is ontworpen.
- Gebruik de brandblusser niet om verfpistolen of andere lucht gedreven wapens te hervullen.
- Gebruik de afsluiters en cilinders niet om machines mee aan te drijven.
- Spuit nooit op mens of dier met de brandblusser i.v.m. extreem lage temperaturen.
- Als een brandblusser geheel of gedeeltelijk is leeggespoet, hang hem dan niet terug op de muurbeugel, maar laat de brandblusser hervullen/vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf (NEN2559).

